

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 光電系

測定日期: 105/12/13

測定時段: 14:00-15:30

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置 名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	B3-603	光電元件研究室	抽氣櫃-1	1.4	Y		
2	B3-603	光電元件研究室	抽氣櫃-2	0.6	Y		
3	B3-602	有機光電子元件研究室	抽氣櫃-1	0.7	Y		
4	B3-602	有機光電子元件研究室	抽氣櫃-2	0.4	Y		