

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 材料系

測定日期: 105.12.12

測定時段: 14:00-17:00

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	A2-514	奈米製造實驗室	抽氣櫃	2.6	Y		
2	A2-520	奈米材料實驗室	抽氣櫃-1	2.7	Y		
3	A2-520	奈米材料實驗室	抽氣櫃-2	2.7	Y		
4	A2-522	電化學實驗室	抽氣櫃	0.3	Y		
5	A2-522	電化學實驗室	抽氣罩	0.5	Y		
6	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-1	2.3	Y		
7	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-2	5.5	Y		
8	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-3	6.5	Y		
9	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-4	4.5	Y		
10	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-5	3.9	Y		
11	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-6	5.4	Y		
12	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-7	2.3	Y		
13	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-8	6.6	Y		
14	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-9	6.3	Y		
15	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-10	5	Y		

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 材料系

測定日期: 105.12.12

測定時段: 14:00-17:00

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
16	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-11	5.4	Y		
17	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-12	6.8	Y		
18	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-13	3.5	Y		
19	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-14	4.1	Y		
20	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-15	4.5	Y		
21	A2-425	普通化學實驗室	抽氣罩-16	3.7	Y		
22	A2-425	普通化學實驗室	抽氣櫃-1	1.2	Y		
23	A2-425	普通化學實驗室	抽氣櫃-2	1.2	Y		
24	A2-425	普通化學實驗室	抽氣櫃-3	1.5	Y		