

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 土木系

測定日期: 105/12/14

測定時段: 13:00-14:00

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	A1-324	水質分析實驗室	抽氣櫃	0.3	Y		
2	A1-324	水質分析實驗室	藥品櫃	0.1	Y		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							