

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 化工系

測定日期: 105/11/29

測定時段: 13:00-15:30

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸 氣及排氣 之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	A2-533	物理化學實驗室	萬向手臂	1.1	Y		
2	A2-533	物理化學實驗室	環境排氣	10.9	Y		
3	A2-533	物理化學實驗室	藥品櫃-1	2.2	Y		
4	A2-533	物理化學實驗室	藥品櫃-2	1	Y		
5	A2-532	有機化學實驗室	抽氣櫃-1	0.6	Y		
6	A2-532	有機化學實驗室	抽氣櫃-2	0.4	Y		
7	A2-532	有機化學實驗室	藥品櫃-1	0.4	Y		
8	A2-532	有機化學實驗室	藥品櫃-2	0	N	106/1/17	Y (0.4m/s)
9	A2-527	普通化學實驗室	萬向手臂-1	4.1	Y		
10	A2-527	普通化學實驗室	萬向手臂-2	4.1	Y		
11	A2-527	普通化學實驗室	藥品櫃-1	0.4	Y		
12	A2-527	普通化學實驗室	藥品櫃-2	0.4	Y		
13	A2-527	普通化學實驗室	藥品櫃	0.5	Y		
14	A2-528	化學技術實驗室	排氣櫃	0.8	Y		
15	A2-528	化學技術實驗室	萬向手臂-1	0.9	Y		

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 化工系

測定日期: 105/11/29

測定時段: 13:00-15:30

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸 氣及排氣 之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
16	A2-528	化學技術實驗室	萬向手臂-2	1	Y		
17	A2-529	藥品室(一)	藥品櫃-1	0	N	106/2/20	Y (0.7m/s)
18	A2-529	藥品室(一)	藥品櫃-2	0	N	106/2/20	Y (0.5m/s)
19	A2-529	藥品室(一)	藥品櫃-3	0	N	106/2/20	Y (0.5m/s)
20	A2-436	劉鳳錦研究實驗室	抽氣罩-1	1.7	Y		
21	A2-436	劉鳳錦研究實驗室	抽氣罩-2	0.4	Y		
22	A2-436	劉鳳錦研究實驗室	抽氣罩-3	0.7	Y		
23	A2-436	劉鳳錦研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (0.9m/s)
24	A2-437	張敏雲研究實驗室	排氣櫃	1.5	Y		
25	A2-435	楊文彬研究實驗室	抽氣罩-1	2.8	Y		
26	A2-435	楊文彬研究實驗室	抽氣罩-2	2.7	Y		
27	A2-435	楊文彬研究實驗室	抽氣罩-3	1.5	Y		
28	A2-435	楊文彬研究實驗室	抽氣罩-4	4	Y		
29	A2-435	楊文彬研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (1.0m/s)
30	A2-443	黃淑玲研究實驗室	排氣櫃	0.4	Y		

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 化工系

測定日期: 105/11/29

測定時段: 13:00-15:30

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸 氣及排氣 之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
31	A2-434	李珍燕研究實驗室	排氣櫃	1.2	Y		
32	A2-434	李珍燕研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (0.9m/s)
33	A2-444	朱錦明研究實驗室	排氣櫃	1.6	Y		
34	A2-433	吳豐智研究實驗室	排氣櫃	0	N	106/2/20	Y (0.5m/s)
35	A2-434	吳豐智研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/2/20	Y (0.8m/s)
36	A2-433	吳豐智研究實驗室	抽氣罩-1	0.7	Y		
37	A2-433	吳豐智研究實驗室	抽氣罩-2	0.4	Y		
38	A2-445	李星迺研究實驗室	排氣櫃	1.6	Y		
39	A2-445	李星迺研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (2.1m/s)
40	A2-432	趙恩中研究實驗室	排氣櫃	1.1	Y		
41	A2-431	徐文平研究實驗室	排氣櫃	1.1	Y		
42	A2-431	徐文平研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (0.3m/s)
43	A2-446	林永昇研究實驗室	排氣櫃	0.9	Y		
44	A2-446	林永昇研究實驗室	藥品櫃	0	N	106/1/17	Y (4.9m/s)
45	A2-245	儀器分析實驗室(二)	抽氣罩-1	0	N	106/1/17	Y (1.9m/s)

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 化工系

測定日期: 105/11/29

測定時段: 13:00-15:30

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸 氣及排氣 之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
46	A2-245	儀器分析實驗室(二)	抽氣罩-1	0	N	106/1/17	Y (2.1m/s)
47	A2-130	材料分析實驗室(一)	排氣櫃	1.4	Y		
48	A2-130	材料分析實驗室(一)	抽氣罩	4.8	Y		
49	A2-128	精密儀器實驗室(二)	排氣櫃	0.9	Y		
50	A2-127	精密儀器實驗室(一)	抽氣櫃	0.5	Y		
51	A2-125	生化工程實驗室	藥品櫃	0	N	106/2/20	Y (1.5m/s)