

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 能源系

測定日期: 105/12/6

測定時段: 14:00-16:00

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y / N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	A1-201	太陽電池實驗室	抽氣櫃	0.8	Y		
2	A1-201	太陽電池實驗室	藥品櫃	2.2	Y		
3	A1-206	燃料電池實驗室	抽氣櫃-1	0.4	Y		
4	A1-206	燃料電池實驗室	抽氣櫃-2	1.2	Y		
5	A1-205	能源轉換工程 實驗室	抽氣罩-1	4.5	Y		
6	A1-205	能源轉換工程 實驗室	抽氣罩-2	2.8	Y		
7	A1-205	能源轉換工程 實驗室	抽氣罩-3	2.3	Y		
8	A1-205	能源轉換工程 實驗室	抽氣櫃	0.7	Y		
9	A1-205	能源轉換工程 實驗室	藥品櫃	0.4	Y		
10	A1-202	能源材料實驗室	抽氣櫃	0.9	Y		
11	A1-405	能源工程實驗室	抽氣櫃	1.0	Y		
12	A1-405	能源工程實驗室	藥品櫃	1.2	Y		
13	A1-405	能源工程實驗室	抽氣罩	1.9	Y		
14							
15							