

國立聯合大學

局部排氣裝置風速測定紀錄表

法源: 職業安全衛生管理辦法 第 40 條 局部排氣裝置每年定期實施吸氣及排氣之能力檢查一次

受測單位: 電機系

測定日期: 105/12/9

測定時段: 15:00-16:00

測定儀器: 風速計

測定人員: 環安衛中心 / 陳雅秋

序號	位置 (室碼)	作業場所名稱	局部排氣裝置名稱	測定結果 (m/s)	是否具吸氣及 排氣之能力 (Y/ N)	改善日期	改善後結果 (Y / N)
1	B1-413	電子材料與元 件研究實驗室	抽氣櫃	0.5	Y		