

## 作業環境監測結果紀錄表

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 受測單位: | 光電系                           |
| 測定日期: | 105/12/13                     |
| 測定時段: | 14:00-15:30                   |
| 測定儀器: | CO <sub>2</sub> 氣體偵測器、照度計、噪音計 |
| 測定人員: | 環安衛中心 / 陳雅秋                   |

| 序號 | 位置<br>(室碼) | 場所名稱               | 溫度<br>(°C) | CO <sub>2</sub> 濃度<br>(ppm) | 照度<br>(Lux) | 噪音<br>(dB) |
|----|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 1  | B3-603     | 光電元件研究室            | 25.5       | 488                         | 313         | 64.3       |
| 2  | B3-604     | 光纖光子學研究室           | 26.0       | 495                         | 669         | 58.0       |
| 3  | B3-602     | 有機光電子元件研究室         | 25.1       | 535                         | 544         | 72.3       |
| 4  | B3-520     | 光學量測研究室(I)         | 24.6       | 476                         | 556         | 63.1       |
| 5  | B3-522     | 雷射技術及應用研究室         | 24.7       | 458                         | 368         | 55.3       |
| 6  | B3-519     | 光波/光子技術研究室         | 25.1       | 443                         | 504         | 60.8       |
| 7  | B3-405     | 光學量測與生醫光電研究室       | 24.9       | 445                         | 344         | 65.6       |
| 8  | B3-408     | 光子元件與感測研究室         | 24.6       | 472                         | 448         | 66.0       |
| 9  | B3-406     | 光學元件製造與檢測教學<br>實驗室 | 24.6       | 510                         | 571         | 65.9       |
|    |            |                    |            |                             |             |            |